

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### Wykonanie instalacji chłodniczej

– dostawa i montaż amoniakalnej instalacji chłodniczej dla potrzeb 2 komór wychładzalniczych półtuszy wieprzowych oraz jednej komory mroźniczej.

Wymagane parametry instalacji:

- Czynnik Chłodniczy R717 (Amoniak) ,
- Amoniakalny agregat sprężarkowy o mocy chłodniczej 300-310 kW (przy parametrze -33/+35°C),

wraz z przetwornicą częstotliwości i termosyfonowym chłodzeniem oleju – 1kpl.

- skraplacz natryskowo – wyparny o mocy chłodniczej 1960-2000kW z przetwornicą częstotliwości z płynnym sterowaniem i regulacją od 0 do 100 % wydajności – 1kpl.

- chłodnica powietrza o mocy chłodniczej 80kW (przy parametrze -33/+35°C), powierzchnia wymiany min. 460m<sup>2</sup>, lamela 12mm, 4 wentylatorowy 630mm, wydatek powietrza min. 49000m<sup>3</sup>/h, lamele aluminiowe, nierdzewna wężownica, blok ze stali galwanizowanej, przystosowane do odtajania gorącym gazem, wentylatory grzane elektrycznie – 4kpl.

- poziomy oddzielacz cieczy o pojemności min. 8m<sup>3</sup> z osprzętem – 1kpl.

- zbiornik amoniaku ZLT o pojemności min. 5m<sup>3</sup> z osprzętem – 1kpl.

- pompa amoniakalna o zakładanej wydajności chłodniczej 400kW z osprzętem – 2kpl.

- stacja zaworowa rozdziału amoniaku z zaworami motorowymi na linii ssącej – 4kpl.

- zewnętrzny zbiornik wody z pompą na potrzeby skraplaczy – 1kpl.

- instalacja elektryczna z szafą sterowniczą oraz centralnym sterownikiem PLC,

- rurociągi ciśnieniowe z izolacją poliuretanową w osłonie z blachy aluminiowej ,

- układ sterujący zapewniający możliwość zdalnego nadzorowania, regulacji, monitoringu oraz archiwizacji całego procesu,

- projekt techniczny zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED,

- pomoc techniczna on-line 24godz na dobę,

- instalacja wykazująca wysoką efektywność energetyczną,

- instalacja powinna zapewniać podłączenie kolejnego agregatu oraz skraplacza w przypadku jej rozbudowy w przyszłości,

- warunki gwarancji 24 miesiące.

PREZES ZARZĄDU  
  
Krzysztof Borkowski

Oferowana instalacja powinna być wykonana z uwzględnieniem norm i wymagań krajowych i europejskich w zakresie tego typu konstrukcji.

Ostateczny termin wykonania i uruchomienia instalacji – 30.10.2022r.

Dokumenty wymagane od wybranego dostawcy przy dostawie urządzeń:

- dokumenty dotyczące jakości użytych materiałów,
- deklaracje CE,
- dokumentacja DTR,
- protokół odbioru.

Materiały i urządzenia:

- Przedmiotowe zapytanie dotyczy wyłącznie urządzeń fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych, nie będących przedmiotem ekspozycji i wystaw.
- Wszystkie dostarczane przez oferenta materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu na rynku europejskim, posiadać deklarację zgodności CE oraz właściwe aprobaty techniczne i atesty higieniczne,
- Materiały posiadające kontakt z produktem żywnościowym powinny posiadać odpowiednie atesty higieniczne,

PREZES ZARZĄDU  
*Krzysztof Borkowski*

## Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Oferentów i Kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

- 1) współadministratorem danych osobowych uczestników jest Zakład Mięсны Mościbrody Sp. z o.o., Mościbrody 53, 08-112 Wiśńiew;
- 2) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w postępowaniu ofertowym oraz w wyborze wykonawcy zadania realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 16.Współpraca;
- 3) dane osobowe przechowywane będą przetwarzane przez okresy wynikające z przepisów prawa jednak nie dłużej niż przez okres trwałości projektu, tj. do 5 lat od płatności końcowej;
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- 5) każdy uczestnik posiada prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody;
- 6) oferent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
- 7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
- 8) kontakt z Administratorem tel. 25 641 70 52, e-mail: sekretariat@moscibrody.pl.

